

LÅGTRYCKSPANNA 101 MT

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2860-101011	LÅGTRPANNA 101A MT
M2860-101021	LÅGTRPANNA 101B MT

Vårdbestämmelser

Allmänt gäller att kontrollen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Särskild tillsyn ska vara utförd innan grundtillsynen.

Gt 1 utförs samtidigt som revisionsbesiktningen enligt de civila bestämmelserna för tryckkärl.

Anvisningar för smörjning finns i instruktionsboken.

Gt 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

Gt 2 = Grundtillsyn (utförs vartannat år)

Gt F = Grundtillsyn före förrådsställning. Utför de Gt tillsynspunkter som är aktuella detta år.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-005570	IBOK LÅGTRPANNA 101
M7787-006000	RBOK LÅGTRPANNA 101

Allmänt

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
1	x		Kontrollbok med flikregister och innehåll enligt tillbehörslista.		befintlighet, rätt utgåva, identifiering
2	x		Skyltar	•	befintlighet, läsbarhet
3	x		Tekniska order		utförda

Pannan utvändigt

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
4		x	Rökstos	•	rostsador
5		x	Spjäll	•	funktion
6	x		Manometer, provanslutning, ventil, skydd	•	läsbarhet, skador, fastsättning, funktion
7		x	Ångventiler		funktion
8	x		Överströmningsventil, klokoppling	•	fastsättning, funktion, plombering
9	x		Säkerhetsventil	•	fastsättning, funktion, plombering
10		x	Spillvattenledning med tratt	•	skador, fastsättning, placering
11	x		Vacuumventil	•	skador, funktion
12		x	Påfyllning med lock och packning, låsanordning, dränerhål	•	skador, funktion
13		x	Vertikalt rör med back- och avstängningsventil, klokoppling	•	skador, fastsättning, funktion
14		x	Vattenståndsställ, ventiler, nivåmarkeringar, skydd	•	läsbarhet, skador, fastsättning, funktion
15		x	Bärhandtag, fästbeslag, ställ för kokrör, krok för tillbehör		skador, funktion
16		x	Eldstadslucka, brännplåt (vedeldningslucka)		skador, funktion
17		x	Asklåda		skador
18		x	Manlucka, packning		skador, funktion
19		x	Avtappningsventil, klokoppling		skador, funktion
20		x	Yttermantel, ytbehandling		skador, rost

Oljebrännare

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
21		x	Skyddslåda, lucka, dörr	•	skador, fastsättning
22		x	Komponenter	•	skador, fastsättning

Pannan invändigt

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
23		x	Roster		skador
24		x	Bottenplåt	•	skador, rengöring
25		x	Eldstadsmantel	•	skador, rengöring
26		x	Baffelplåt, klackar, krokar	•	skador, funktion
27		x	Rökgasdämpare	•	skador, rengöring
28	x		Ångrum	•	kontroll

Utrustning

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
29		x	Ångslangar, klokopplingar		skador, funktion
30		x	Handpump, bottenventil, sugslang, tryckslang	•	skador, funktion
31		x	Ångstrålrör, klokoppling		skador, funktion
32		x	Kokrör, klokoppling, backventil, tätning	•	skador, funktion
33		x	Eldningstillbehör		skador
34		x	Rökrörsförlängning		skador, funktion
35		x	Anslutningskabel		skador, funktion
36		x	Bränsleledning		skador, funktion

Driftprov

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
37		x	Oljebrännare	•	

Besiktning

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
38	x		Ångrum		Enligt gällande bestämmelser för tryckkärl