

TANKINGSAGGREGAT 300L HKP /T, 1000L B /T

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2334-589021	TANKAGGR 1000L B /T
M2334-593011	TANKAGGR 300L HKP/T

Vårdbestämmelser

Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema - Grundtillsyn ska utföras varje år om inte annat anges. Innan grundtillsynen utförs ska tankningsaggregatet vara väl rengjort samt daglig och särskild tillsyn utförd. Varje grundtillsyn ska efterföljas av en provkörning.

Grundtillsynen är indelad i två delar:

- 1 då materielen efter kontroll och reparation fortfarande ska vara i bruk
- F då materielen efter kontroll och reparation ska förrådsställas.

I samband med kontrollen ska reparationsjournalen samt föregående Materielvårdsschema - Grundtillsyn granskas. Hänsyn skall även tas till de reparationer m m som utförts sedan föregående kontroll och översyn. Jämför märkskyltar för underhåll och ändringar.

Datum, plats, drifttid och signatur för utförd grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken.

Materielvårdsschemat arkiveras till nästa grundtillsyn.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1.
Pos	=	Löpande positionsnummer som refererar till Avd 6, Tillsyn i reparationsboken
Se Rbok	=	Se anvisningar i Reparationsboken

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning

M7787-021661

Förrådsbenämning

RBOK TANKAGGR

Allmänt

Pos	GT 1	System/komponent	Se R-bok	Omfattning/felyttring
101	x	Skyltar	x	befintlighet, läsbarhet
102	x	Manometrar och mätare	x	funktion, läsbarhet
103	x	Kapell och stativ	x	skador, funktion
104	x	Provkörning	x	funktionskontroll

Pumpmotorenhet

Pos	GT 1	System/komponent	Se R-bok	Omfattning/felyttring
201	x	Handgas, gasvajer	x	smörjning
202	x	Sugslang	x	skador, fuktning, läckage, elektrisk förbindelse
203	x	FDR-slang mellan pump och filtermonitor	x	slitage, fuktning
204	x	Potentialutjämningslina, pump	x	skador, elektrisk förbindelse
205	x	Smörjolja och oljefilter, motor	x	byte
206	x	Luftfilter, motor	x	byte
207	x	Bränslefilter, motor	x	byte
208	x	Ventiler	x	justering

Elskåp

Pos	GT 1	System/komponent	Se R-bok	Omfattning/felyttring
301	x	Batteri	x	kontroll enligt UF EL 300-000001
302	x	Elkablar	x	skador, funktion
303	x	Batteriladdare	x	kontroll
304	x	Larm pumptemperatur	x	funktion

Slangtrumma

Pos	GT1	System/komponent	Se R-bok	Omfattning/felyttring
401	x	Tanknings slang	x	skador, fuktning, läckage, elektrisk förbindelse
402	x	Trycktankningskoppling 240	x	kontroll enligt instruktionsbok M7786-400356
	x	Trycktankningskoppling 15U, 45U	x	kontroll enligt TO UF DRIVMAT 800 020443
403	x	Potentialutjämningslina, kabeltrumma	x	skador, elektrisk förbindelse, funktion, fastsättning
404	x	Hydraulolja, silar	x	byte (endast var 4:e grundtillsyn)
405	x	Kedja	x	skador, spänningsjustering

Filtermonitor

Pos	GT 1	System/komponent	Se R-bok	Omfattning/felyttring
501	x	Filtermonitor	x	funktionskontroll, renhet, differenstryck
502	x	Monitorelement	x	byte när differenstrycket överstiger 1,7 bar alternativt vid kalendertid enligt gällande underhållsplan