

TANKINGSAGGREGAT 300L HKP /T, 1000L B /T

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2334-589021	TANKAGGR 1000L B /T
M2334-593011	TANKAGGR 300L HKP/T

Daglig tillsyn

Före drift

Tankaggregat

- Hydraulolja nivåkontroll
- Motorolja nivåkontroll
- Ljuddämpare, avgasslang skador, fastsättning
- Potentialutjämningslinor skador
- Horisontering kontroll
- Bränsletank nivåkontroll
- Trycktankskoppling kontroll, skador, rengöring, se Instruktionsbok M7786-400356
- Filtermonitor plombering
- Aggregat, allmänt läckage

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under drift

Tankaggregat

- Aggregat, allmänt läckage
- Instrument, lampor, manöverdon funktion
- Differenstrycksmätare funktion, maxtryck
- Pumpmotorenhet missljud

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter drift

Tankaggregat

- Aggregat, allmänt skador, rengöring
- Potentialutjämningslinor skador, upplindning
- Tillbehör inventering, funktion, rengöring
- Tankningsslang skador, funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Tankaggregat

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i helavfuktat förråd
- Underhållsladdning Anslut underhållsladdning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Var 30:e drifttimme, dock minst var 3:e månad

Pumpmotorenhet

		1	2	3	4	
1.	Inlopps- och avgassystem	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kylsystem	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Vibrationsdämpare	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Pump	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Bränslesystem	läckage, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Elsystem 12 V/24 V	skador, spänningskontroll, fastsättning, funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Elhydraulsystem	skador, oljenivåkontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tankningsutrustning

		1	2	3	4	
8.	Slangar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Trycktankkopplingar 240 (1000L B), se Instruktionsbok M7786-400356	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trycktankningskopplingar 15U, 45 U (300L), se TO UF DRIVMAT 800 020443	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

		1	2	3	4	
10.	Kapell	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Tillbehör	inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
12.	Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER