

TRANSPORTTANK IBC

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7074-610311	TPTANK IBC 1000L /T
M7074-610321	TPTANK IBC UAV /T

Daglig tillsyn

Före användning

- Transporttank Skador, läckage
- Vattenavskiljarfilter med dräneringsventil Skador
- Filterhus luftventil Skador
- Dränering Utförd
- Strömförsörjningskabel Skador
- Brandsläckare Plombering, placering, tid för tillsyn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Slangar Läckage
- Kopplingar Läckage
- Handpump Läckage
- Motorpump Läckage
- Vattenavskiljarfilter med dräneringsventil Läckage
- Räkneverk Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Transporttank Skador
- Vattenavskiljarfilter med dräneringsventil Kontroll indikator för igensatt filter
- Skyddshylsor/-proppar snabbkopplingar Anbringade

- Förvaringsskåp Omhändertagande bränslespill
- Tankningsplats Omhändertagande bränslespill

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje vecka (vid internationell tjänst)

		1	2	3	4	
1.	Transporttank	In- och utvändig rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Slang- och rörsystem: Slangar, kopplingar, packningar	Läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Luftfilter (IBC UAV)	Rengöring filterhus, byte filterinsats vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e månad

		1	2	3	4	
4.	Transporttank	Skador, in- och utvändig rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Slang- och rörsystem: Slangar, kopplingar, o- ringar, packningar	Skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Motor- och handpump	Skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Gasdämpare skyddshuv	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Luftfilter (IBC UAV)	Rengöring filterhus, byte filterinsats vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tillbehör	Inventering, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Smörjning	Enligt instruktionsbok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER