

## VARMLUFTSAGGREGAT 40

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M2830-804021	VARMLUFTAGGR 40B /T
M2830-804031	VARMLUFTAGGR 40C /T

Se även anvisningar enligt M7786-007460 IBOK VA40.

#### Daglig tillsyn

##### Åtgärder före användning

- Bränslesystem läckage
- Kablage, kontakter anslutning, nätkabel ej klämd i aggregatets dörr
- Manöverreglage funktion
- Hjul ringtryck

##### Åtgärder under användning

- Bränsle påfyllning
- Funktion misständning, oljud, rökgaser
- Luftintag rengöring

##### Åtgärder efter användning

- Bränsle påfyllning, läckage
- Luftintag rengöring
- Luftslangar skador

#### Förvaring

- Avfuktning längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER!**

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på felrapporten.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov dock senast var 3:e månad

		1	2	3	4
1.	Inventering, rengöring	enligt tillbehörslistan			
		skador, funktion,			
		komplettering			
2.	Brännarenhet	skador, fastsättning,			
		läckage			
3.	Bränslesystem, sugrör,	skador, fastsättning,			
	oljaledning och	läckage			
	olja pump				
	Vattenavskiljare	dränering			
4.	Elsystem, fläkt,	skador, fastsättning			
	tändsystem,	överhettningsskydd			
	Fotocell	rengöring			
5.	Ram, hjul	skador, fastsättning,			
		ringtryck 2 bar			
6.	Rumstermostat,	skador,			
	luftslangar, utrustning	funktionsduglighet,			
		inventering			

Var 6:e månad (300 drifttimmar)

		1	2	3	4
7.	Oljebrännare, filter				
	Vattenavskiljare,	rengöring			
	turbolator				
	Tändelektrodenhet	rengöring, justering,			
		sprickor i porslinet, byte			
		vid behov			
	Bränslemunstycke	rengöring, byte vid behov			
	Fotocell	rengöring			
8.	Funktionskontroll	jämn gång, osynliga			
		rökgaser			