

UNDERRÄTTELSECONTAINER

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-226111	CO20 SSIC /T

Daglig tillsyn

Före användning

Storage server

- Server funktion
- Felindikeringslampor, akustiska alarm kontroll

HD array discs

- Diskar funktion
- Felindikeringslampor, akustiska alarm kontroll

Image server

- Status enligt LED-display kontroll

Log server

- Status enligt LED-display kontroll

GCS server

- Status enligt LED-display kontroll

Bandrobot

- Status enligt LED-display kontroll

Container

- Containeruppställning planhet, stabilitet
- Kablage; el, jord, tele skador, fastsättning, skyddade
- Dörrar och luckor funktion, läckage
- Surrningsöglor skador

Efter användning

Container

- Container, golv, tak, väggar skador, rengöring
- Container, in- och utvändigt regling dörrar och luckor
- Utrustningar, tillbehör rengöring, skador, befintlighet, placering
- Belysning kontroll funktion, slå av
- Ventilation, värmesystem, huvudströmbrytare stängs av

Förvaring

Container

- Containeruppställning planhet, stabilitet
- Avfuktning vid förvaring en natt eller längre ska containern anslutas till objektvis avfuktning.
Se även M7782-112007
KORTTIDSFÖRVARING

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

Utvändigt

		1	2	3	4	
1.	Containerskal	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Dörrar och luckor	skador, funktion, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	EMC-lister containerdörr	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Märkskylt sjöfartsklassning	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fingerlister, dörrkarm containerdörr	kontroll, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Invändigt

		1	2	3	4	
6.	Containerskal	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Surringsöglor	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
8.	Jordfelsbrytare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	UPS, självtestprogram	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transportvärmare

		1	2	3	4	
10.	Transportvärmare	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Transportvärmare, självtestprogram	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kolsyresläckare

		1	2	3	4	
12.	Fastsättning, plombering, giltigt kontrollmärke	skador, kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Förtält

	1	2	3	4
13. Takduk, väggdukar, öljetter skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Spännremmar på öljetter befintlighet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Dragkedja tältdukSDörr skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Tältställning skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 6:e månad

Elsystem

	1	2	3	4
17. UPS batterier laddning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. 12V batterier (24VDC system) laddning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Containerdörr

	1	2	3	4
19. Gångjärn smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nivåreglering

	1	2	3	4
20. Hydraulsystem kontroll, påfyllning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER