

TANKNINGSENHET HKP 10M³, 20M³

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Daglig tillsyn

Före driftsättning

Anm

Tillsynen utförs av flygförare färdmekaniker eller tillsynsman.

Del av materiel

- Tankenhet dränering
- Cistern skador, läckage
- Brandsläckare kontroll
- Drivmedelsnivå cistern kontroll
- Tankningsskåp skador, fastsättning, läckage, dränering
- Potentialutjämningslina kontroll, funktion
- Pistolventil kontroll, rengöring
- Sloptank kontroll nivå

Före användning

Anm

Tillsynen utförs av flygförare eller färdmekaniker.

Del av materiel

- Huvudström tillslagen
- Tankenhet dränering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Anm

Tillsynen utförs av flygförare eller tillsynsman.

Del av materiel

- Tankningsskåp kontroll läckage och missljud
- Volymmätare kontroll, funktion
- Differenstryckmätare kontroll
- Varningslampa dränering filter kontroll, åtgärd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Anm

Tillsynen utförs av flygförare eller tillsynsman.

Del av materiel

- Tankningsskåp rengöring
- Tankningsslang, pistolventil skador, inrullning, placering
- Ventiler läckage
- Potentialutjämningslina skador, upprullning
- Tillbehör befintlighet, placering
- Huvudström avslagen
- Sloptank återpumpning
- Skåp, luckor stängda, låsta

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Anm

Särskild tillsyn utförs av vårdansvarig tillsynsman.

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

Tankningsenhet

		1	2	3	4		
1.	Tankningsenhet	okulär kontroll	uppställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Miljöanläggning

			1	2	3	4
2.	Miljölåda	okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Cistern	okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Drivmedel	rundpumpning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tankningsskåp

			1	2	3	4
5.	Tankningsskåp	fastsättning, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tankningsslang, pistolventil	skador, rengöring, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Dränerings-/ provtagningsskåp	kontroll missljud, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Filtervattenavskiljare	kontroll differenstryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tankningspump och elmotor	kontroll missljud, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Borstlist slangtrumma	kontroll slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Kuggväxelmotor	kontroll missljud, kedja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

			1	2	3	4
12.	Tillbehörsskåp/tillbehör	inventering, skador, funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER