

UTRUSTNING BAS OCH T1 FÖR KYLREPARATIONER

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8710-203020	UTR BAS KYLREP /S
M8710-203110	UTR T1 KYLREP /S

Vårdbestämmelser

Daglig och särskild tillsyn ska vara utförd senast 30 dagar innan grundtillsyn

Anvisningar för underhåll finns i underhållsjournal, användarmanual, servicemanual, instruktionsblad, materielvårdsschema och TO UF UHMAT.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (med statusbedömning) redovisas i kontrollbok och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO). Certifierad personal skall avrapportera utfört underhåll på kylreparationsutrustning i underhållsjournal.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT 2	=	Grundtillsyn (utförs vart annat år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT som är aktuella detta år

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Vårdpersonal

Endast certifierad personal får utföra grundtillsyn på kylreparationsutrustning som omfattas av detta materielvårdsschema.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7773-039631	IBLAD UTR BAS KYLREP /S
M7773-039641	IBLAD UTR T1 KYLREP /S
M7782-022612	MVSCHDS ENKL UHUTR
M7781- 005259	TO UF UHMAT 340 000001
M7784-009701	TO AF UHMAT 320 000001

M8710-203020 UTR BAS KYLREP /S

Pos	GT 1	GT 2	System/komponent	Omfattning/felyttring
1	x		SKYDDSUSTR KYLMONTÖR	Åtgärder enligt underhållsjournal*
	x		LÄCKSÖKARE	Åtgärder enligt underhållsjournal
	x		MANOMETERSTÄLL	Åtgärder enligt underhållsjournal
		x	TEMPMÄTARE DIG	Kalibrering enl. TO AF UHMAT 320 000001
		x	TEMPERATURMÄTKROPP	Kalibrering enl. TO UF UHMAT 340 000001
2	x		TO	Ej utförda åtgärder

*= Gasfilter som ingår i SKYDDSUSTRUSTNING KYLMONTÖR skall kontrolleras avseende slutdatum på öppnade förpackningar. Vid överskridet datum kasseras filtret och ersätts av nytt filter. Öppnade filter skall förvaras i tätförsluten påse och vara märkta med ibruktagande datum. Om öppnade filter inte förvaras i tätförsluten påse skall de kasseras och ersättas av nya öppnade filter. Om ibruktagande datum är äldre än ett (1) år skall de kasseras och ersättas av nya öppnade filter.

M8710-203110 UTR T1 KYLREP /S

Pos	GT 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
1	x	SKYDDSUSTR KYLMONTÖR	Åtgärder enligt underhållsjournal*
	x	VAKUUMPUMP	Åtgärder enligt underhållsjournal
	x	TÖMNINGSAGGREGAT	Åtgärder enligt underhållsjournal
	x	VAKUUMETER DIGITAL	Åtgärder enligt underhållsjournal
	x	VÅG ELEKTRONISK	Kalibrering enl. UF UHMAT 310 018149
2	x	TO	Ej utförda åtgärder

*= Gasfilter som ingår i SKYDDSUSTRUSTNING KYLMONTÖR skall kontrolleras avseende slutdatum på öppnade förpackningar. Vid överskridet datum kasseras filtret och ersätts av nytt filter. Öppnade filter skall förvaras i tätförsluten påse och vara märkta med ibruktagande datum. Om öppnade filter inte förvaras i tätförsluten påse skall de kasseras och ersättas av nya öppnade filter. Om ibruktagande datum är äldre än ett (1) år skall de kasseras och ersättas av nya öppnade filter.