

MOTORSPRUTA 650L B /T

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6790-328011	MOTORSPR 650L B /T

Daglig tillsyn

Före användning

Motorspruta 650L B /T

- Motorspruta och tillbehör. Kontrollera med avseende på skador.
- Motor. Kontrollera oljenivån, fyll vid behov.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Motorspruta 650L B /T

- Slangar, slangkopplingar etc. Kontrollera med avseende på vattenläckage.
- Motor. Kontrollera med avseende på bränsle- eller oljeläckage.
- Motor och pump. Kontrollera med avseende på missljud.
- Motorns oljetryckslampa. Kontrollera att den inte tänds under drift.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Motorspruta 650L B /T

- Motorspruta inklusive slangar och strålrör. Om motorsprutan körts med saltvatten: kör igenom färskvatten.
- Tillbehör. Rengöring, torkning.
- Suganslutning. Kontroll, rengöring
- Bensintank. Bränslenivå, fyll vid behov.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Motorspruta 650L B /T

- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad; förvara materielen i avfuktat förråd. **OBS!** undantag gäller när motorsprutan står i beredskap och därmed snabbt ska kunna tas i drift.
- Underhållsladdning Anslut.
- Vid frysrisk Glykolbehandling eller uppvärmt utrymme.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

Motorspruta 650L B /T

		1	2	3	4	
1.	Pumpens lagerhus.	Oljenivå, fyll på vid behov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Batteri.	Fastsättning, rengöring, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tryckuttagets spindel	Smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Luftfilter.	Vid behov, byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Motorspruta.	Utför ett torrt sugprov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tillbehör.	Inventering, skador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER