

VATTENRENINGSCONTAINER 20 RFR

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-556011	VTNRENCO20 RFR /T

Daglig tillsyn

Före användning (upprättad vattenreningscontainer)

- Kontrollbok kvarstående fel
- Brandsläckare plombering, tillsynsdatum
- Ingångsdörr, öppningsanordning inte blockerad, funktion
- Slangar, anslutningar, elkablar, skyddsanordningar, vattenansamling, läckning oskadade, anslutna, skyddade, funktion, förekomst
- Jordfelsbrytare (gäller upprättad, men ännu ej i drift tagen vattenreningscontainer) provning, återställning
- Kemikalier behov, påfyllning
- Larm kontroll, åtgärd, återställning
- Uppfordringspump, intagssil kontroll, rensning

Vid frysrisk

- Anslutningsdon slangvärme, strömställare, uppvärmningsanordningar anslutna, i tillägg, avger värme
- Dieselvärmare, bränsle avger värme, för avsedd drifttid
- Dieselvärmare, batteriladdning funktion
- Takfläkt funktion

Under användning

- Larm, driftsvärden, kemikalienivå kontroll, påfyllning
- Behov hypokloritlösning generering
- Filtermembran i ultrafiltrering igensättning
- Filtermembran i omvänd osmos igensättning

Vid frysrisk

- Anslutningsdon slangvärme, strömställare, uppvärmningsanordningar anslutna, i tillägg, avger värme
- Dieselvärmare, bränsle avger värme, för avsedd drifttid
- Dieselvärmare, batteriladdning funktion
- Takfläkt funktion

Under användningsuppehåll

- Användningsuppehåll mindre än 24 timmar, ingen frysrisk föreligger luftkonditioneringsaggregat i kontinuerlig drift
- Användningsuppehåll mindre än 24 timmar, frysrisk föreligger uppvärmningsanordningar, takfläkt, luftkonditioneringsaggregat i kontinuerlig drift

Före transport

- Kraftförsörjning, skyddsutjämning, kablar övrig utrustning bortkoppling
- Slangar bortkoppling, tömning
- Manuella ventiler kontroll, omställning
- Kemikaliebehållare urtagning sugslangar, ditsättning täcklock
- Dunkar med glycerin och biocide placering i rengöringstank, förankring
- UV-renare UV-rör, placering i parkeringshållare
- Tillbehör lastning, förankring
- Luckor, dörrar, täcklock stängning, ditsättning

Vid frysrisk

- Dieselvärmare, bränsle avger värme, för avsedd driftstid

Under transport

- Lastsäkrade tillbehör fastsatta
- Containerlås ingrepp, låsta

Vid frysrisk

- Dieselvärmare avger värme
- Bränsle kontroll, påfyllning vid behov
- Batteriladdning vid behov

Efter användning

Se förvaring nedan.

Förvaring

Mer än 24 timmar, men mindre än 120 timmar ingen frysrisk

- Luftkonditionering kontinuerlig drift
- Avfuktning anslut till avfuktningssystem

Mer än 24 timmar, men mindre än 120 timmar, frysrisk

- Luftkonditionering kontinuerlig drift
- Avfuktning anslut till avfuktningssystem
- Uppvärmning på kopplad, takfläkt i drift

Mer än 120 timmar, max 6 månader

- Frysrisk behandla mot frysrisk
- Bakterier bakterieförebyggande behandling
- Luftkonditionering kontinuerlig drift
- Avfuktning anslut till avfuktningssystem
- Uppvärmning påkopplad, takfläkt i drift
- Recirkulation en gång per månad
- Användningsuppehåll under mer än 120 timmar konservering

Mer än 6 månader

- Konserveringsvätska urtappning
- Frysrisk behandla mot frysrisk
- Bakterier bakterieförebyggande behandling
- Användningsuppehåll konservering
- Luftkonditionering kontinuerlig drift
- Avfuktning anslut till avfuktningssystem
- Uppvärmning påkopplad, takfläkt i drift
- Recirkulation en gång per månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Jordfelsbrytare, luftkonditioneringsaggregat, uppvärmningsanordningar, kompressor

		1	2	3	4	
1.	Jordfelsbrytare	provning, återställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Luftkonditioneringsaggregat, förångare, kondensor	funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Dieselvärmare	funktion, läckning, batteriladdning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Slangvärme	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Takfläkt	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Kompressor, drivrem	skador, remspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov

Ultrafiltrering, omvänd osmos

			1	2	3	4
7.	Hypokloritanläggning	rengöring, sköljning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Filtermembran ultrafiltrering	rengöring, urtappning, sköljning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Filtermembran omvänd osmos	rengöring, urtappning, sköljning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärder vid användningsuppehåll längre än 120 timmar

Vattenreningssystem

			1	2	3	4
10.	Konservering, frysskydd	tillsättning kemikalier, recirkulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Konserveringsvätska	urtappning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

			1	2	3	4
12.	Smörjning	smörjning enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER