

MOTORSPRUTA 400L B /T

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6790-202311	MOTORSPR 400L B /T

Vårdbestämmelser

Särskild tillsyn ska vara utförd innan motorsprutan lämnas in för grundtillsyn.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1.
Pos	=	Positionsnummer: åtgärdernas ordningsföljd i RBOK.
Se RBOK	=	Se anvisningar i M7787-029501 RBOK MSP 400

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-060232	MVSCHDS MOTORSPR 400
M7787-029501	RBOK MSP 400
M7777-157980	TL F M6790-202311

Motorspruta 400L B /T

Pos	GT		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
	1	F			
1	x	x	Märkning (ID-skyltar och dekaler)	x	Befintlighet, läsbarhet.
2	x	x	Motorolja	x	Byte.
3	x	x	Luftfilter	x	Rengöring/byte.
4	x	x	Förgasare, sedimentkopp	x	Rengöring.
5	x	x	Ventiler och tändstift	x	Kontroll/justering ventiler och byte tändstift.
6	x	x	Gnistsläckare	x	Rengöring.
7	x	x	Tomgångsvarvtal	x	Kontroll/justering.
8	x	x	Magnapull	x	Funktion, skador.
9	x	x	Motorspruta, allmänt	x	Provkörning, funktion, läckage, oljud.
10	x	x	Tillbehör	x	Inventering, skador, funktion, rengöring.