

TEKNIKHYTT BTSEP

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-209011	TEKNIKHYTT BTSEP /T

Daglig tillsyn

Anm

Tillsynspunkter för elverket med intervall, Vid tankning, finns i M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

Före användning

Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

Anm

Tillsynspunkter för klimatanläggningen finns i M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

CBRN-system

- CBRN-filter, koalescensfilter kontroll, bäst-före-datum (vid insats 6 mån)
- Förfilter kontroll
- Stötvågsventil, handtag öppen
- CBRN-enhet skador
- Komponenter, elkablar, kontaktidon säkring, fastsättning, skador
- Luftintag hinder, öppen
- Fläkt funktion
- Tryckmätare hytt rätt övertryck
- Tryckmätare CBRN-filter rätt tryck

Friskluftsfläkt

- Komponenter, elkablar, kontaktidon säkring, fastsättning, skador
- Luftintag fritt
- Fläkt funktion

Temperatur- och rökdetektorer

- Gul lysdiod felindikering

Varningslampor fjärrmanöverpanel för värme och ventilation

- Varningslampor ej tända

Elsystem

- Jordningsutrustning skador, anslutning, förankring, förläggning
- Strömförsörjningskabel skador, anslutning, förläggning, enligt M7782-019872 MVSCHDS KABEL UTTAG
- Batteristatus, ventilation, systemspänning funktion

Hytt, utrustning, tillbehör

- Brandsläckare plombering, funktion

Vintertid

- Snö, is på tak borttagning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i
M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

Anm

Tillsynspunkter för klimatanläggningen finns i
M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

Friskluftsfläkt

- Fläkt funktion

Belysning, lysdioder, tryckmätare

- Belysning funktion
- Lysdioder, tryckmätare funktion

Elsystem

- Jordningsutrustning anslutning, förankring
- Strömförsörjningskabel anslutning, dragavlastning
- Batteri, flytspänning funktion
batteriladdning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning/Vid brytning

Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i
M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

Anm

Tillsynspunkter för klimatanläggningen finns i
M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

Hytt, utrustning, tillbehör

- Hyttskal skador
- Utrustning, verktyg, tillbehör befintlighet, placering, skador, rengöring

— OBS —

**Använd endast metoder och rengöringsmedel för golv enligt
TO AF EL 100-000001 och IEC 61340-5-1.**

- Hytt ut- och invändigt, golv, dörmatta rengöring, vid behov
- Kontrollbok felrapportering, uppföljning

Smörjning

- Smörjning smörj enligt kolumn Daglig tillsyn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Hytt

- Avfuktning (alt. 1) Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre
- Underhållsladdning Anslut
- Uppvärmning +4 °C till +10 °C

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

Hytt

- Avfuktning (alt. 1) Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV
- Batterier Underhållsladdas
- Uppvärmning +4 °C till +10 °C

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall

Varje vecka

Anm

Tillsynspunkter för elverket med intervall, Vid behov samt
Var 500.e drifttimme finns i M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i
M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

Klimatanläggning, luftkonditioneringsenhet

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. System | funktion |
| 2. Kondensor | rengöring |
| 3. Förångare, dräneringsslang | igensättning, förläggning |

CBRN-system

- | | |
|--|--|
| 4. CBRN-enhet, filterdörr,
CBRN-filter, förfilter, koalescensfilter | skador, fastsättning, täthet, anslutning,
kondition, bäst-före-datum
(ej fredsfiler, vid insats 6 mån) |
| 5. Pneumatik, anslutningar | skador, fastsättning |
| 6. Elektriska kontaktdon | skador, fastsättning |
| 7. Tryckmätare CBRN-filter,
tryckmätare hytt | funktion |
| 8. Övertrycksventil | skador, funktion |

Hytt invändigt

- | | |
|---|-----------------------------|
| 9 Filter, luftstrumpa, bildskärm
arbetsplats | kontroll, rengöring, skador |
|---|-----------------------------|

Utrustning

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 10. Förbandslåda | bäst-före-datum, påfyllning |
|------------------|-----------------------------|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

Anm

Tillsynspunkter för elverket finns i
M7782-259342 MVSCHDS ELV 14KVA.

Elsystem

11. Brytare funktionkontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 3:e månad

Klimatanläggning, luftkonditioneringsenhet

12. Inspektionsglas kontroll, gäller inte
M2846-193010 LUFTKONDENHET

13. Kompressor missljud

Dörr och luckor

14. Dörr, tätningar skador, låsning

Mast

15. Främre mastfäste, bakre mastfäste, skador, låsning
maststöd, hyttfäste vinschfäste

Elsystem

16. Invändiga kablar skador, fastsättning

17. Elinstallation fastsättning

18. Batteristatus, ventilation, funktion
systemspänning, flytspänning
batteriladdning

19. Överspänningsskydd funktion

Smörjning

20. Smörjning smörj enligt kolumn Särskild tillsyn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER