

## LUFTKONDITIONERINGSENHET

### MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2846-186010	LUFTKONDENHET
M2846-187010	LUFTKONDENHET
M2846-193010	LUFTKONDENHET

Notera resultatet från grundtillsynen i protokollet i slutet av detta MVSCHG. Skicka protokollet till [grundtillsyn@mobilaledningsplatser.se](mailto:grundtillsyn@mobilaledningsplatser.se).

### Vårdbestämmelser

Daglig och särskild tillsyn ska vara genomförd innan genomförandet av grundtillsynen.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema och instruktionsbok för respektive hytt.

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år) eller vid dt = 3000 h, beroende på vilket som inträffar först.
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Se TO	=	Se grundtillsynsanvisningar i nedanstående TO UF SAMBAND

## Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning (gäller enhet fbet)</b>
M7781-007285	TO UF SAMBAND 880-024070 (M2846-187010)
M7781-007284	TO UF SAMBAND 880-024069 (M2846-186010)
M7781-007663	TO UF SAMBAND 880-026737 (M2846-193010)
M7786-451321	IBOK LEDNHYTT SPS
M7786-451351	IBOK TEKNHYTT 10FOT
M7786-451851	IBOK TEKNHYTT10 T2
M7786-451341	IBOK TEKNHYTT 20FOT
M7786-451841	IBOK TEKNHYTT20 T2
M7786-451331	IBOK STABSHYTT
M7786-264851	IBOK STABTEKNHYTT
M7786-451881	IBOK GRHYTT 20FOT
M7786-452471	IBOK SEKTHYTT
M7786-043181	IBOK FUNKH20 MAST
M7786-044051	IBOK C2STRICHYTT
M7787-400041	RBOK LEDNHYTT SPS
M7787-400071	RBOK TEKNHYTT 10FOT
M7787-400231	RBOK TEKNHYTT10 T2
M7787-400061	RBOK TEKNHYTT 20FOT
M7787-400211	RBOK TEKNHYTT20 T2
M7787-400051	RBOK STABSHYTT
M7787-252861	RBOK STABTEKNHYTT
M7787-400261	RBOK GRHYTT 20FOT
M7787-400741	RBOK SEKTHYTT
M7787-049481	RBOK FUNKH20 MAST
M7787-023781	RBOK C2STRICHYTT
M7782-453482	MVSCHDS LEDNHYTT SPS
M7782-453512	MVSCHDS TEKNHYTT 10
M7782-259672	MVSCHDS TEHYTT10 T2
M7782-453502	MVSCHDS TEKNHYTT 20
M7782-259662	MVSCHDS TEHYTT20 T2
M7782-453492	MVSCHDS STABSHYTT

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning (gäller enhet fbet)</b>
M7782-259722	MVSCHDS STABTEKHYYTT
M7782-453652	MVSCHDS GRHYTT 20
M7782-453872	MVSCHDS SEKTHYYTT
M7782-023822	MVSCHDS FUNKH MAST
M7782-024582	MVSCHDS C2STRICHYYTT
M7782-453481	MVSCHG LEDNHYTT SPS
M7782-453511	MVSCHG TEKNHYTT 10
M7782-259671	MVSCHG TEHYTT10 T2
M7782-453501	MVSCHG TEKNHYTT 20
M7782-259661	MVSCHG TEHYTT20 T2
M7782-453491	MVSCHG STABSHYYTT
M7782-259721	MVSCHG STABTEKNHYTT
M7782-453651	MVSCHG GRHYTT 20FOT
M7782-453871	MVSCHG SEKTHYYTT
M7782-023821	MVSCHG FUNKH20 MAST
M7782-024581	MVSCHG C2STRICHYYTT
M7782-453484	SMSCH LEDNHYTT SPS
M7782-453514	SMSCH TEKNIKHYTT 10
M7782-259674	SMSCH TEHYTT10 T2
M7782-453504	SMSCH TEKNIKHYTT 20
M7782-259664	SMSCH TEHYTT20 T2
M7782-453494	SMSCH STABSHYYTT
M7782-259724	SMSCH STABTEKNHYTT
M7782-453654	SMSCH GRHYTT 20FOT
M7782-453874	SMSCH SEKTHYYTT
M7782-023824	SMSCH FUNKH20 MAST
M7782-024584	SMSCH C2STRICHYYTT

## Allmänt

Gt	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring
1			
x	Kontrollbok	3.2	Befintlighet, komplett enligt Vård FM
x	Daglig och särskild tillsyn	3.2	Utförd
x	Skyltar, typskylt, märkning	3.2, 4.1.1	Identifiering, befintlighet, läsbarhet
x	Felrapport	3.2	Kvarstående åtgärder utförda
x	Bevakningskort	3.2	Åtgärder utförda
x	TO	3.2	Aktuell, åtgärder utförda

## Luftkonditioneringsenhet

Gt	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring
1			
x	Allmänt luftkonditioneringsenhet, luftintag och luftutblås	4.2.1	Fritt luftflöde, temperaturdifferens
x	Låg-/högtrycksbrytare	4.2.2	
x	Inspektionsglas köldmedium	4.2.3	Kontroll köldmedium
x	Kompressor	4.3.1	Missljud
x	Kompressor	4.3.2	Kontroll oljenivå, galler M2846-186010 LUFTKONDENHET, M2846-187010 LUFTKONDENHET
x	Kompressor (komplett system, rör, röranslutningar, slangledning)	4.3.3	Läckning
x	Monteringsfästen	4.3.4	
x	Kondensorfläkt, lagring	4.4.1	Fri rotation
x	Kondensor	4.4.2	Rengöring
x	Förångarfläkt, lagring	4.5.1	Fri rotation
x	Förångare	4.5.2	Rengöring
x	Förångare	4.5.3	Dränering
x	Torkfilter	4.6.1	Byte vid behov/vart annat år
x	Gummislangar	4.6.2	Byte vart tionde år. Galler M2846-186010 LUFTKONDENHET, M2846-187010 LUFTKONDENHET
x	Kablar, kabelanslutningar	4.7.1	Åtdragning
x	Fläktar	4.7.2	Funktion
x	Rör, slangledning, röranslutningar	4.7.3	Nötning, åtdragning
x	Friskluftslucka, dragfjädrar	4.8.1	Galler M2846-193010 LUFTKONDENHET
x	Drifttidsräknare	4.9.1	Avläsning drifttimmar
x	Serviceindikator	4.9.2	Nollställning serviceindikator. Galler M2846-193010 LUFTKONDENHET

## Avslutande åtgärd

Gt	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring
1			
x	Protokoll grundtillsyn	5.1	Notera resultat, skicka protokoll

## Protokoll

Registrerings-/individnummer		Komp	Plut	Övrigt
<b>F-ben</b>	<b>F-bet</b>			

**Beställandeinstans**

**Utförandeinstans**

**Ansvarig**

**Datum**

**Namn/Signatur**

_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	

Skanna in och skicka protokollet till [grundtillsyn@mobiledningsplatser.se](mailto:grundtillsyn@mobiledningsplatser.se)

Se TO	Kontroll	Krav	Resultat	Anmärkning
3.2	Kontrollbok, Ibok, bevakningskort, TO	UA		
4.1.1 (3.2)	Skyltar	UA		
4.2.1	Luftflöde, temperaturdifferens	UA		
4.2.2	Låg/högtrycksbrytare	UA		
4.2.3	Köldmedium	UA		
4.3.1	Missljud	UA		
4.3.2	Oljenivå	UA		
4.3.3	Läckning	UA		
4.3.4	Monteringsfästen	UA		
4.4.1	Kondensorfläkt, fri rotation	UA		
4.4.2	Rengöring	UA		
4.5.1	Dränering	UA		
4.5.2	Förångarfläkt, fri rotation	UA		
4.5.3	Rengöring	UA		
4.6.1	Dränering	UA		
4.6.2	Torkfilter	UA		
4.7.1	Gummislangar	UA		
4.7.2	Funktion	UA		
4.7.3	Åtdragning	UA		
4.8.1	Friskluftslucka	UA		
4.9.1	Avläsning drifttimmar	DT =		
4.9.2	Nollställning serviceindikator	UA		

