

DISPENSERSKÅP 06 400-2, 400-2B

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2338-103311	DISPSK 06 400-2 /T
M2338-103321	DISPSK 06 400-2B /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i gällande underhållsplan

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt Gt 1
Pos	=	Löpnummer
Se Rbok	=	Se anvisningar i reparationsbok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-403410	Instruktionsbok Dispenserskåp 06-2
M7787-401231	Reparationsbok Dispenserskåp 06-2
M7776-475115	Reservdelskatalog Dispenserskåp 06-2
M7782-400282	Materielvårdsschema Daglig och Särskild till- syn Dispenserskåp 06-2

Materiell

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Funktionsprovning mot tankbil	x	Anslutning och körning mot tankbil
2	x	Filtermonitor, differenstryck, plombering	x	Kontroll av differenstryck. Byte av filterelement enligt gällande underhållsplan. Plombering av filtermonitor
3	x	Manometrar	x	Kontroll och inställning mot kontrollmanometer
4	x	Trycktankningskoppling	x	Funktionsprovning av trycktankningskopplingens tryckkontroll. Utförs enligt anvisningar i M7786-400356 IBOK TTANKKOPPL Intervall enligt TOUF DRIVMAT 000-012171
5	x	Hydraulsystem	x	Nivåkontroll tryckolja, tryckoljebyte vart fjärde år
6	x	Returoljefilter, hydraulsystem	x	Byte vart fjärde år
7	x	Luftfilter, hudraulsystem	x	Byte vart fjärde år
8	x	Återmatningspump	x	Nivåkontroll smörjolja, byte av smörjolja vart fjärde år
9	x	Återmatningstank	x	Rengöring
10	x	Luftfilterinsats återmatningstank	x	Kontroll, rengöring. Byte vart fjärde år
11	x	Additivtank	x	Rengöring
12	x	Luftfilterinsats additivtank	x	Kontroll, rengöring. Byte vart fjärde år
13	x	Smutsfilter additivsystem	x	Rengöring
14	x	Säkerhetsventil	x	Kontroll, byte vid felaktighet
15		Smutsfilter reglersystem	x	Rengöring
16	x	Tankningsslangar	x	Kontroll av metallisk förbindelse, vändning av slang
17	x	Kabeltrummor, potentialutjämningslinor	x	Kontroll av metallisk förbindelse
18	x	Volymmätare		Plombering, kontroll
19	x	Elsystem		Kontroll och efterdragning av anslutningspunkter. Funktionskontroll dödman grepp och termostat.