

## DISPENSERSKÅP 06 400-2, 400-2B

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M2338-103311	DISPSK 06 400-2 /T
M2338-103321	DISPSK 06 400-2B /T

### Daglig tillsyn

#### Före tankning

- Filtertrycksmätare tryckindikering, inget tryck
- Anti-Ice-additiv i additivtank nivå, påfyllning
- Utrustning funktion, rengöring
- Filtermonitor provning, tömning
- Ventiler 8 och 14 kontroll
- Potentialutjämningslinor funktion, kontroll
- Tanknings slangar, trycktankningskopplingar/pistol-ventiler kontroll, rengöring
- Elektrisk utrustning funktion, kontroll
- Automatikventil/dödmansgrepp funktion
- Reglerdon för frikoppling, låsning, inrullning av tanknings slang funktion
- Läckning kontroll, avhjälpning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under tankning

- Läckning kontroll, avhjälpning
- Indikeringslampa kontroll, funktion
- Varningslampa Låg Nivå Anti-Ice kontroll, avhjälpning
- Instrument normala värden
- Manöverdon och lampor funktion
- Tankningstryck, differenstryck kontroll tryck

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter tankning

- Dispenserskåp, drivmedelssystem tryckavlastning
- Additivtank, Anti-Ice påfyllning
- Utrustning funktion, rengöring
- Slangar, ventiler läckningskontroll
- Potentialutjämningslinor skador, funktion, upprullning
- Dödmansgrepp placering i parkeringsfäste, kontroll
- Tankningsslangar/  
trycktankningskopplingar/  
pistolventiler upprullning, placering
- Tillbehör och verktyg befintlighet, placering
- Dörrar och luckor stängda

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

**Drivmedelssystem**

		1	2	3	4	
1.	Kedjor på slangtrummor	skador, förslitning, kedjespänning, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Tankningsslangar	skador, förslitning, läckning, elektrisk förbindelse, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Provtagningsutrustning	funktion, skador, rengöring, kontrollbricka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Volymmätare med räkneverk och kvittostämpling, flödesmätare	skador, funktion				
5.	Tryckmätare och manometerpanel	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

**Additivsystem**

		1	2	3	4	
6.	Additivdosering	dränering, fyllning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

**Elsystem**

		1	2	3	4	
7.	Potentialutjämningslinor med kabelvindor och upprullningsmekanisme	skador, förslitning, förbindelse, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Dödmanskontroll	skador, förslitning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Avkännare för dörrstängning	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Elcentraler	skador, funktion, märkning				
11.	Slangtrummor	skador, funktion, missljud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

**Utrustning**

		1	2	3	4	
12.	Tillbehör enligt tillbehörslista	inventering, skador, funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Smörjning

13. Enligt instruktionsbok smörjning

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER