

DISPENSERSKÅP 17 FLYGPLAN /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2338-105011	DISPSK 17 FPL /T

Daglig tillsyn

Före tankning

Del av materiel

- Differenstryckmätare tryckindikering, inget tryck
- Anti-Ice-additiv i additivtanken nivå, påfyllning
- Filtervattenavskiljare provtagning, dränering
- Ventiler 8 och 14 öppna
- Potentialutjämningslina, kabelvinda skador, funktion
- Tankningsslang, trycktankningskoppling skador, rengöring
- Trycktankningskoppling, sil kontroll renhet
- Automatikventil/dödmansgrepp funktion
- Manöverdon, belysning funktion
- Frikoppling/låsning och inrullning av tankningsslang funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under tankning

Del av materiel

- Läckage kontroll, avhjälpning
- Varningslampa Summalarm kontroll, avhjälpning
- Manöverdon, lampor funktion
- Instrument, mätare kontroll normala värden
- Tankningstryck, differenstryck kontroll tryck
- Volymmätare kontroll normala värden

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter tankning

Del av materiel

- Dispenserskåp, drivmedelssystem tryckavlastning
- Additivtank, Anti-Ice påfyllning
- Dispenserskåp skador, rengöring
- Slang, ventiler läckagekontroll
- Potentialutjämningslina skador, funktion, upprullning
- Dödmansgrepp placering i parkeringsläge
- Tanknings slang, trycktanknigskoppling upprullning, placering
- Tillbehör skador, placering i hållare/fack
- Dörrar och serviceluckor stängda, låsta (där tillämpligt)

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Dispenserskåp

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

Slangtrumma

		1	2	3	4	
1.	Kedja på slangtrumma	skador, förslitning, kedjespänning, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Tankningsslang	skador, förslitning, läckage, elektrisk förbindelse, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Volym- och tryckmätare

		1	2	3	4	
3.	Volymmätare, räkneverk, kvittostämpling, flödesmätare	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Differenstryckmätare, manometerpanel	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagningsutrustning

		1	2	3	4	
5.	Tömningsventil	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Inloppsventil	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Kontrollbricka	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Additivtank

		1	2	3	4	
8.	Filter/lufttork	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Additvdosering	fyllning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Återmatningssystem

		1	2	3	4	
10.	Luftfilter	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sloptank

		1	2	3	4	
11.	Luftfilter	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
12.	Potentialutjämningslina, kabelvinda upprullningsmekanism	skador, förslitning, förbindelse, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Dödmanskontroll	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Avkännare dörrstängning	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Elcentral	skador, funktion, märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Slangtrumma	skador, funktion, missljud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dörrar

		1	2	3	4	
17.	Gasdämpare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

		1	2	3	4	
18.	Tillbehör enligt tillbehörslista	inventering, skador, funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Skyltar

		1	2	3	4	
19.	Märkskyltar	befintlighet, skador läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
20.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER