

KYL- FRYS- OCH LIVSMEDELSCONTAINER 20 FOT (M5584-550011)

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-550011	KYL/FRYS/LIVSCO20/T

Vårdbestämmelser

Grundtillsynen är indelad i följande delar.

- Gt 1= Grundtillsyn utförs varje år.
- Gt 2 = Grundtillsyn utförs vartannat år. Inkluderar egenkontroll, ska genomföras var 24:e månad på sjöklassade containrar.
- Gt F = Grundtillsyn före förrådsställning. Utförs som den Gt som är aktuell detta år.

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande finns i M7739-352024 H GT CONT O LÖSLASTB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lastbärare). Egenkontrollen utförs enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT samt M7782-019331 MVSCHG RULLFLAKSRAM.

Egenkontrollen utförs av militär besiktningsman, CSC eller civil instans med personal utbildad i att utföra egenkontroll enligt CSC. Kontrollen syftar till att containern ska uppfylla krav enligt internationella konventioner för säker transport till sjöss (CSC).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschemat och instruktionsboken.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning. Datum, plats och signatur för utförd grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken. Aktuell mätarställning för både elverket och kylaggregatet redovisas i LIFT.

Kontrollmärke för genomförd och godkänd grundtillsyn anslås på märkskylt.

Förutsättningar

Vid grundtillsynen måste containern vara uppställd och inkopplad för drift.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-451601	IBOK LIVSCO20
M7739-352024	H GT CONT O LÖSLASTB
M7787-400171	RBOK LIVSCO20
M7787-027221	RBOK FRAKTCONT

Allmänt

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	x		Kontrollbok med flikregister och innehåll enligt tillbehörslista.		befintlighet, rätt utgåva, identifiering
	x		Drifftid dieselmotor		notera drifftid i kontrollboken
	x		Kontroll av tillbehör enligt tillbehörslistan		skador, brister, funktion
		x	Container		Egenkontroll

Utvändigt, hela containern

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Container		sprickor, intryckskador deformationer

Utvändigt, främre gavel

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Utrymme för elverk, luckor, gångjärn, lås		skador, fastsättning
	x		Elverk		skador, fastsättning, funktion
		x	Utrymme för kylenhet, luckor, gångjärn, lås, luftintag		skador, igensättning
		x	Kylaggregat		skador, fastsättning
		x	Dräneringsslangar för kylaggregat		skador, fastsättning, igensättning
		x	Bränsletank, tanklock med packning, nivåmätare, slangklämmor, bränsleledningar, avtappningsplugg		skador, fastsättning
		x	Batterifrånskiljare		skador, fastsättning, funktion
		x	Tillbehörsskåp, lucka, gångjärn, lås, tätningsslist		skador, sprickor, fastsättning, funktion
		x	Batteri, ledningar, säkringsbox		skador, fastsättning
		x	Elskåp: lucka, lås, huvudbrytare, huvudsäkringar, jordfelsbrytare, överspänningsskydd, säkringar, tidrelä, skylt		kontroll enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
		x	Kopplingskåp: lucka, gångjärn, lås, tätningsslist, kabelgenomföring, 400 V elintag/eluttag, 230 V eluttag, jordledningsbult, nyckelhållare, nyckel gångdörr, kabel- och anslutningsförteckning		kontroll enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
		x	Manöverpanel kylaggregat: skåp, lucka, lås, temperaturväljare, larmlampa, skylt, skrivare, beröringsskydd, kablar		skador, fastsättning, provutskrift
		x	Kabeldragning, klämmor, buntband, genomföringar		skador, fastsättning

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Fäste för slägga		skador, funktion
		x	Intag torrluft och hygrostatkabel, lock, tätning		skador, befintlighet

Utvändigt, bakre gavel

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Intag torrluft och hygrostatkabel, lock, tätning		skador, befintlighet

Utvändigt, höger långsida

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Krok för repslinga		skador
		x	Libell		skador, fastsättning, funktion

Utvändigt, vänster långsida

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Krok för repslinga		skador

Invändigt

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Vägg och takbeklädnad, golv, fogar		skador, slitage
		x	Förångare, luftgaller, ledningar, givare, väggenomföringar		skador, fastsättning
		x	Lastsäkringsbyglar		skador, fastsättning, funktion
		x	Luftgardin		skador, fastsättning
		x	Hyllor, hyllplan, rasskydd		skador, fastsättning, renlighet
		x	Snabböppning		skador, funktion
		x	Hållare för brandsläckare		skador, fastsättning, funktion
		x	Torrluftsanslutning		skador, fastsättning, funktion
		x	Lastsäkringsräcken		skador, funktion

Elsystem

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		x	Belysning		skador, fastsättning, funktion

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
1.1		x	Kopplingslåda och strömställare för belysning		skador, fastsättning, funktion
		x	Strömställare		skador, fastsättning, funktion
		x	Skyltar, märkning		befintlighet
	x		Jordfelsbrytare	*	funktion

Elverk

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
1.2		x	Dieselmotor: kylarslangar, bränslefilter, luftfilter, oljefilter, motorfästen		skador, läckage, fastsättning
	x		Primärt bränslefilter	*	byte ^a
1.3	x		Sekundärt bränslefilter	*	byte ^a
1.4		x	Bränslepump		skador, fastsättning
	x		Motorolja	*	byte ^a
1.5	x		Oljefilter	*	byte ^a
1.6	x		Luftfilter	*	byte ^a
1.7	x		Kylsystem	*	spolning, byte ^a
1.8	x		Drivrem (kylfläkt)	*	byte ^a
1.9	x		Insug- och avgasventiler	*	justering
1.10		x	Timräknare		funktion
	x		Batteriladdning	*	kontroll
1.11	x		Matningsspänning	*	kontroll
1.12	x		Motorvarvtal elverk	*	kontroll

a. Tidsintervall, se instruktionsbok, Särskild tillsyn

Kylaggregat

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
1.13	x		Kylaggregat		tillsyn enligt gällande bestämmelser för kylanläggningar
	x		Kylaggregat	*	funktionskontroll
1.14	x		Kondensorfläkt, fästskruvar	*	kontroll, åtdragning
1.15	x		Förångarfläkt, fästskruvar	*	kontroll, åtdragning
1.16	x		Kylaggregat	*	läcksökning enligt gällande bestämmelser för kylanläggningar

Övrig utrustning

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
1.17		x	Hydraulsystem		läckage
		x	Hydraulsystem	*	funktionskontroll
1.18	x		Brandsläckare	*	tillsyn 1 år
		x	Ramp: gångjärn, spännband		skador, funktion, befintlighet

Smörjning

Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	x		Smörjning		utförs enligt smörjschema